

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0001

Электролит для кислотных аккумуляторов

ТУ 6-09-11-2155-95
Партия № 1
Масса нетто 1300 кг
Количество мест 1000

Код ОКПД2 20.13.24.122
Дата изготовления 10.01.2021
Вид и тип тары 3-11

Показатели качества

| № п.п | Наименование показателей | Требования ТУ6-09-11-2155-95 | Результаты анализа |
|-------|---|------------------------------|--------------------|
| 1. | Плотность ρ_{20}^{20} , г/см ³ | 1,295-1,305 | 1,301 |
| 2. | Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,03 | 0,03 |
| 3. | Массовая доля железа, %, не более | 0,01 | 0,001 |

Гарантийный срок хранения – не ограничен.

Продукт соответствует требованиям ТУ 6-09-11-2155-95 изм.1, 2, марка Б



Система менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015). Сертификат соответствия № СДС. ПИК. СМК 010719-20
Срок действия до 13.11.2023 г.

органом по сертификации систем менеджмента «ПИК-СЕРТ» ООО «ПРОГРЕСС И КАЧЕСТВО»

Начальник ОТК

Инженер ОТК




Ю.С. Командирова

Т.В. Бухаметова

665809, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск,
Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, оф. 20
Тел. (3952) 71-71-79 Факс (3955) 60-77-27